



znak sprawy: 271-4/2018

Poręba Wielka 28.03.2018 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego"

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1569 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego" dokonuje następujących modyfikacji:

1. Sala: Polany gorczańskie

W opisie Stanowiska edukacyjne 5.f szafas pasterski wprowadza się następujący zapis:

***Szafas pasterski-** elementy drewniane szafasu i innych obiektów w pomieszczeniu obligatoryjnie winny być zabezpieczone środkiem- impregnatem zmieniającym podatność materiału na rozprzestrzenianie ognia. Impregnacja elementów drewnianych powinna być potwierdzona protokolarnie wraz z określeniem uzyskanego po impregnacji stopnia odporności drewna na rozprzestrzenianie ognia. Do protokołu wykonanej impregnacji wymagane będzie załączenie kopii atestu na środek impregnujący potwierdzonej za zgodność z oryginałem.*

2. Elementy architektury. (dotyczy zapisów nt. sufitu w salach: Olszyna górską (pkt 2.12), Buczyna górską (pkt 3.12), Ssaki drapieżne (pkt 4.11), Bór górnoreglowy (pkt 5.14), Polany regłowe (6.13), Sala edukacyjna (pkt 7.3)

W w.w punktach dodaje się następujące zapisy:

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane winny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia. Jakość użytych do wykonania sufitu podwieszanego materiałów i technologii winna być potwierdzona oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z zasadami sztuki budowlanej i wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18.09.2015 poz. 1422) oraz dołączonymi do niego stosownymi certyfikatami i atestami.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Gorczańskiego Parku Narodowego

inż. Janusz Tomaszewicz

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16

„Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”